**Laboratorio**
Laboratorio c/o Trento
Tel. 0461.362258/201/288/318
Fax. 0461.362236
laboratorio@dolomitienergia.it

00263

# Rapporto di prova n°:26LA12671 del 04/11/2026

Spett.
**COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA**
Piazza del Popolo, 9 - Frazione Vigolo Vattaro
38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

**Dati relativi al campione**

Prodotto/Matrice: **Acque destinate al consumo umano**
Data di consegna al Laboratorio: **03/11/2026**
Data inizio analisi: **03/11/2026** Data fine analisi: **04/11/2026**

**Dati di campionamento**

Data prelievo: **03/11/2026** ora prelievo: **11.30**
Punto di prelievo: **FONTANA VIA ARCHESI**
Prelevato da: **Tecnico Laboratorio Dolomiti Energia SpA**
Campionamento/Prelievo: **** Secondo procedura di campionamento del Laboratorio POLA-C001**

| Parametro<br>*Metodo* | U.M. | Risultato | Limiti | Incertezza |
|---|---|---|---|---|
| * Temperatura acqua<br>*Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043* | °C | **10,5** | | |
| * Disinfettante residuo in loco<br>*Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033* | mg/L | **< 0,01** | | |
| ***Analisi chimico-fisiche*** | | | | |
| pH<br>*Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023* | unità di pH | **7,96** | 6,5÷9,5 | ±0,16 |
| Conduttività elettrica<br>*Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022* | µS/cm a 20 °C | **405** | 2500 | ±35 |
| ***Analisi microbiologiche*** | | | | |
| Batteri Coliformi<br>*UNI EN ISO 9308-2:2014* | MPN/100 ml | **0** | 0 | |
| Escherichia coli<br>*UNI EN ISO 9308-2:2014* | MPN/100 ml | **0** | 0 | |
| Enterococchi intestinali<br>*AFNOR IDX 33/03-10/13* | MPN/100 ml | **0** | 0 | |

(*): Prova non accreditata da ACCREDIA (**): Fase di prova non accreditata da ACCREDIA



**Dolomiti Energia SpA**
Via Manzoni 24
38068 Rovereto
Tel. 0464 456111

**Sede di Trento**
Via Fersina 23
38123 Trento TN
T. 0461 362222

info.holding@dolomitienergia.it
info.holding@cert.dolomitienergia.it
www.gruppodolomitienergia.it
Cod. Fisc. - P. Iva - Iscr. Reg. Imprese Trento 01614640223
Capitale Sociale € 411.496.169,00 i.v.

**Laboratorio**
Laboratorio c/o Trento
Tel. 0461.362258/201/288/318
Fax. 0461.362236
laboratorio@dolomitienergia.it

00263



Limiti:
Valori di parametro del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18 e s.m.i.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':**
**Per le prove effettuate sul campione e per le quali è riportato un valore parametrico limite, il campione risulta CONFORME.**

Note:
1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale. Il rapporto di prova e la relativa documentazione è conservata presso i nostri archivi per 10 anni a decorrere dalla data di emissione.
2) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi. I risultati analitici sottolineati corrispondono ad una non conformità rispetto al valore di parametro o di specifica riportato nella colonna Limiti.
3) Il Laboratorio non garantisce la conservazione dei campioni a matrice liquida dopo l'allestimento delle prove; i campioni a matrice solida e controcampioni verranno conservati per almeno tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi. Il laboratorio non restituisce i campioni al Cliente.
4) Per le prove chimiche l'incertezza estesa, quando riportata nel presente documento, è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura k = 2 ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%.
5) Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa) considerando che: 0 UFC corrisponde a "colonie non rilevate", 1-2 UFC corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9 UFC" corrisponde a "colonie stimate".
6) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
7) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
8) L'intervallo di recupero medio per le prove residuali, determinato in fase di validazione, è compreso tra 80% e 120%. Per la prova Acrilammide, il recupero medio determinato dal Laboratorio in fase di validazione del metodo, è del 96%. Per la prova Cianuri totali, il recupero medio, determinato dal laboratorio in fase di validazione del metodo, è compreso tra 90% e 110%. Per la prove Epicloridrina e Microcistina-LR, i recuperi medi determinati dal laboratorio in fase di validazione del metodo, sono compresi tra 70% e 130% I risultati delle prove non sono corretti per il recupero.
9) In conformità al D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. il paramentro Somma di PFAS intende la somma di PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS, HFPO-DA, ADONA, 6:2FTS, C6O4, ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4 ottenuta da calcolo.

**Il Responsabile del Laboratorio**
*Ph.D. Chim. Claudio Bortolini*




Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **26LA12671**



**Dolomiti Energia SpA**
Via Manzoni 24
38068 Rovereto
Tel. 0464 456111

**Sede di Trento**
Via Fersina 23
38123 Trento TN
T. 0461 362222

info.holding@dolomitienergia.it
info.holding@cert.dolomitienergia.it
www.gruppodolomitienergia.it
Cod. Fisc. - P. Iva - Iscr. Reg. Imprese Trento 01614640223
Capitale Sociale € 411.496.169,00 i.v.